dipvvf.DIR-LOM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013038.05-09-2014.h.14:13

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

MILANO, DATA DEL PROTOCOLLO
C.A.P. 20123 – Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 – (r.a.)
e-mail dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
MILANO
(Rif.Prat.N. 365969)

Al Sig. S.T.Z. Srl.
20143 MILANO
stz@pec.it

Riferimento Prev.N. ***5492 ries.***
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Attività n. 12/B dell'All. 1 al D.P.R.151/11 sita in Settimo M.se/Cornaredo via Reiss Romoli
Richiesta di deroga al punto 6.2 del D.M 28/04/2005
Parere conclusivo.

Con riferimento alla richiesta in oggetto indicata pervenuta dal Comando VV.F. di Milano il 04/03/2014 si rappresenta che l'istanza è stata riesaminata nella seduta del Comitato Tecnico Regionale del 28/08/2014 ai sensi dell'art.7 del DPR 151/2011, alla luce delle determinazioni pervenute dalla competente Direzione Centrale.

In detta seduta il CTR, esaminata la relazione del Comando e l'esito del quesito posto alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, ha espresso il seguente parere come da stralcio di verbale:

"Considerate le esigenze rappresentate a base della richiesta di deroga che solo in parte sono condivisibili, preso atto delle caratteristiche genericamente descritte relative alle modalità di installazione dei serbatoi da 50 m^3 presenti in alternativa a n.2 serbatoi da 25 m^3 cadauno, il Comitato ritiene ammissibile la deroga prescrivendo che i serbatoi da 50 m^3 e la relativa installazione siano conformi alle prescrizioni di cui al D.M 29/11/2002.

Si deve precisare che, in conformità alla normativa vigente ed all'espressione della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, il presente parere deve intendersi riferito allo specifico progetto di deroga presentato e non può assumere pertanto valore di deroga in via generale.

Pertanto l'intenzione della deroga di cui trattasi può essere proposta in sede normativa ovvero nell'ambito di specifici altri procedimenti di deroga".

Premesso quanto sopra si concede la deroga alle condizioni proposte dal CTR..

Sarà cura del Comando Provinciale VV.F di Milano trasmettere al richiedente l'approvazione globale del progetto presentato tenendo conto della deroga concessa.

Per il Direttore Regionale (vacante)
Il Comandante Provinciale VV.F di Milano
dott. Ing. Silvano Barberi

IM/mv